



DIRETTIVE E NORME INERENTI UFFICI E MUSEI

Posteggi

- dimensioni 3,5 x 5,0 m
- 1 posto auto ogni 50, + 1 posto auto per frazioni superiori

Percorsi esterni

- pianeggianti o con piani inclinati
- larghezza min. 1,2 m

Rampe

- la pendenza deve essere inferiore al 6%
- larghezza min. 1,2 m

Ingressi

- tutti gli ingressi devono essere accessibili e senza scalini
- ascensori posizionati vicino all'ingresso, sullo stesso livello

Porte, finestre, passaggi:

- porte e passaggi senza soglia
- tutte le porte devono avere una larghezza minima di passaggio di almeno 0,8 m
- i corridoi devono essere larghi almeno 1,2 m
- evitare entrate separate per le persone su sedia a rotelle
- porte e pareti vetrate necessitano di essere contrassegnate da un colore a 1,4 - 1,6 m da terra
- i passaggi con uscite laterali sono considerati corridoi
- con la porta aperta la larghezza utile non deve essere ristretta dall'anta

Ascensori

- davanti alle porte si necessita di una superficie priva di pendenze di min. 1,4 x 1,4 m
- larghezza delle porte min. 0,8 m
- dimensione della cabina min. 1,1 x 1,4 m

Rivestimenti per pavimenti

- piatto, duro e antiscivolo per evitare il rischio di inciampare
- niente tappeti a pelo lungo
- niente moquette



Sportelli

- altezza minima del piano 0,7 m; max. 1,0 m (idealmente da 0,72 a 0,76 m)
- accessibile garantendo uno spazio per le gambe di:
0,7 m di altezza, 0,6 m di profondità e 0,8 m di larghezza
- non utilizzare un vetro antiriflesso
- se dotati di un interfono prevedere un impianto acustico a induzione

Sale d'attesa

- fornire luoghi per sedie a rotelle e passeggini
- installare un segnale di chiamata acustica nelle aree di attesa
- installare un segnale di chiamata ottico nelle aree di attesa
- prevedere un impianto acustico a induzione

Arredamento

- per adattare i locali alle varie esigenze scegliere l'arredamento il più mobile possibile
- in caso di arredo fisso, fornire spazio di manovra per le persone su sedia a rotelle

Bagni e WC

- accesso indipendente
- dimensioni minime 1,65 x 1,8 m
- la porta deve avere una larghezza minima di passaggio di 0,80 m

Illuminazione

- luce regolare, chiara e priva di abbagliamento
- prevedere lampade allineate per servire da riferimento negli spazi di circolazione

Segnaletica

- chiara e ben visibile per consentire a tutti di orientarsi facilmente
- i caratteri devono avere un'altezza minima di 15 mm, essere ben illuminati e contrastati
- piani e tavole sinottiche:
 - posizionate o appese a 1,2 m di altezza
 - superfici non riflettenti e contrastanti
 - utilizzare un carattere grande e chiaro
 - piani di orientamento in carattere braille e in rilievo

Ostacoli

- non erigere ostacoli verticali negli spazi di circolazione
- gli ostacoli devono essere segnalati in contrasto e rilevabili con il bastone
- il contorno dell'ostacolo deve essere rilevato a un'altezza da 0 a 0,3 m