



Accessibilità stabili

Formulario per la verifica delle domande di costruzione

Proteggi

- È previsto un sufficiente numero di proteggi per disabili?
 - per edifici pubblici 1 ogni 50 + 1 per frazioni superiori
 - per edifici residenziali 1 ogni 25 + 1 per frazioni superiori

Sì No

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

Rampe e percorsi

- Eventuali rampe fanno una pendenza massima del 6%?
 Percorsi e rampe fanno larghezza pari a 1,20 m?
 I percorsi esterni sono senza scalini?
 In presenza di scalini, è previsto un elevatore verticale?

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

Ingressi

- L'ingresso è senza scalini?
 Il pianerottolo presenta dimensioni minime di 1,40 x 1,40 m?
 Porte e passaggi presentano larghezze adeguate ai minimi previsti (0,80 - 0,90 m)?
 In presenza di un accesso dal garage quanti è garantito all'ingresso principale?

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

Percorsi interni

- I collegamenti orizzontali interni sono senza scalini?
 Eventuali rampe fanno una pendenza massima del 6%?
 I corridoi presentano larghezze pari a 1,20 m?

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

Ascensori

- L'ascensore presenta dimensioni minime di 1,10 x 1,40 m?
 La porta presenta una larghezza minima di 0,80 m?
 Il pianerottolo presenta dimensioni minime di 1,40 x 1,40 m?

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

Locali sanitari

- Il locale WC presenta dimensioni minime di 1,40 x 1,80 m?
 La disposizione degli apparecchi è corretta?
 La porta presenta una larghezza minima di 0,80 m?
 Nei complessi abitativi vi è un wc accessibile per ogni vano scale?

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

Bagni

- Il locale presenta una superficie minima di 3,00 m?
 La porta presenta una larghezza minima di 0,80 m?

☐ ☐

☐ ☐

Cucine

- In cucina è previsto uno spazio libero di 1,40 x 1,70 m?

☐ ☐