



Accessibilità stabili

Formulario per la verifica delle domande di costruzione

Posteggi

- È previsto un sufficiente numero di posteggi per disabili?
- per edifici pubblici 1 ogni 50 + 1 per frazioni superiori
- per edifici residenziali 1 ogni 25 + 1 per frazioni superiori

Si **No**

Rampe e percorsi

- Eventuali rampe hanno una pendenza massima del 6%?
Percorsi e rampe hanno larghezze pari a 1.20 m?
I percorsi esterni sono senza scalini?
In presenza di scalini, è previsto un elevatore verticale?

Ingressi

- L'ingresso è senza scalini?
Il pianerottolo presenta dimensioni minime di 1.40 x 1.40 m?
Porte e passaggi presentano larghezze adeguate ai minimi previsti (0.80 - 1.00 m)?
In presenza di un accesso dal garage questi è parificato all'ingresso principale?

Percorsi interni

- I collegamenti orizzontali interni sono senza scalini?
Eventuali rampe hanno una pendenza massima del 6%?
I corridoi presentano larghezze pari a 1.20 m?

Ascensori

- L'ascensore presenta dimensioni minime di 1.10 x 1.40 m?
La porta presenta una larghezza minima di 0.80 m?
Il pianerottolo presenta dimensioni minime di 1.40 x 1.40 m?

Locali sanitari

- Il locale WC presenta dimensioni minime di 1.65 x 1.80 m?
La disposizione degli apparecchi è corretta?
La porta presenta una larghezza minima di 0.80 m?
Nei complessi aziendali vi è un wc accessibile per ogni vano scale?

Bagni

- Il locale presenta una superficie minima di 3.80 m²?
La porta presenta una larghezza minima di 0.80 m?

Cucine

- In cucina è previsto uno spazio libero di 1.40 x 1.70 m?